

大漢技術學院採購公告

※採購規格請優先使用已取得政府認可之相關標章(環保、節水、節能等)使用許可，而其效能較好相同或相似之產品。

公告編號：1080628

標的名稱：校園安全設備

數量：太陽能路燈 90 組
 太陽能投射燈(30W)23 組
 太陽能投射燈(50W)17 組

預算金額：1,018,000 元

決標標的名稱及數量摘要：詳如採購詳細規格書

公告單位：總務處營繕暨環安組

電話：03-8210848

傳真：03-8266588

採購機關地址：花蓮縣新城鄉大漢村樹人街 1 號

採購方式：公開取得報價單(投報價單須註記廠牌、型號、規格)

底價金額是否公告：否

決標方式：以比價或議價方式辦理

公告日期：108 年 6 月 28 日

收件截止日期：108 年 7 月 5 日(時間 17:00)

開標日期：108 年 7 月 9 日(時間 14:00)

開標地點：總務處

履約期限：108 年 10 月 31 日前

經費來源：自籌款



大漢技術學院(上網公告)採購詳細規格書

上網公告案號:1080628

項目名稱	廠牌型號	詳細規格	數量	單位	備註
太陽能路燈		LED 功率:30W、太陽能板:35W 單晶高效能、電池容量:240 瓦時、亮度:3000-3500 流明、工作時間:3-5 天、安裝距離:25-30m、安裝高度:7-8M、口徑大小:60mm、感應距離:8-12M、防水等級:IP66、重量:5.89KG、尺寸:55*28*8CM(±2CM)	90	組	含時控裝置
太陽能投射燈 Flood-Light 30		LED 功率:30W、太陽能板:32W 單晶高效能、電池容量:4X6000 毫安時、亮度:1200 流明、工作時間:3-5 天、安裝距離:25-30M、安裝高度:3.5-5M、防水等級:IP66、感應距離:6-8M、重量:5.33KG、尺寸:275*210MM(±5MM)	23	組	含時控裝置
太陽能投射燈 Flood-Light 50		LED 功率:50W、太陽能板:24Wx2 單晶高效能、電池容量:6X6000 毫安時、亮度:1800 流明、工作時間:3-5 天、安裝距離:25-30M、安裝高度:5-6.5M、防水等級:IP66、感應距離:8-10M、重量:7.95KG、尺寸:308*243MM(±5MM)	17	組	含時控裝置

1. 交貨期限: 決標次日起 日內, 民國108年10月31日前。
2. 保固期限: 自驗收合格之日起, 保固一年 保固二年
3. 投標廠商應檢附之證明文件: 廠商登記或設立之證明影本、廠商近期納稅之證明影本、廠商信用證明影本。
4. 投標廠商投遞報價單時, 規格應註明廠牌及型號, 外封請註明公告編號及標的名稱。
5. 投標廠商需與採購單位 實際現場勘查 後始可投標。
6. 以上所有採購項目須包含安裝。

※ 政府採購法第26 條:

機關辦理公告金額以上之採購, 應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者, 應從其規定。機關所擬定、採用或適用之技術規格, 其所標示之擬採購產品或服務之特性, 諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序, 在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求, 而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者, 不在此限。

